

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH

68-200 Żary ul. Podchorążych 23A
tel. (068) 470 62 58, fax (068) 470 62 59
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
ePUAP: PSSEZARY_1/SkrytkaESP
e-mail: psse.zary@sanepid.gov.pl


NIP: 928-17-42-524



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Żary, dnia 19.01.2024 r.

Znak HK.0443.1.6.5.2024



Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 20,
68-300 Lubsko

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miejsko-wiejskiej Lubsko za okres od 1.01 - 31.12.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz podmiotów zaopatrujących w wodę zlokalizowanych na terenie miast i gmin powiatu żarskiego.

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Lubsko zapewniony jest dostęp do wody przeznaczonej do spożycia poprzez 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, objęte nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Podmiotem odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest jej producent, który ma na celu w taki sposób uzdatniać wodę, aby jej parametry były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lubsko są Lubuskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko. Roczna produkcja wody dostarczanej do odbiorców w 2023 r., wynosiła 2698 m³/d, liczba ludności zaopatrywanych w wodę do spożycia, pochodzącej z wodociągów publicznych wynosiła ogółem 18092.

W 2023 r. na wodociągu publicznym w Lubsku Glinka Górna stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Właściciel wodociągów podjął natychmiastowe działania naprawcze, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenie zdrowotne dla odbiorców korzystających z wody, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej komunikaty o zasadach korzystania z wody. Z uwagi na fakt, iż stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych wystąpiły jednorazowo, miały charakter krótkotrwały i nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach wydał warunkową przydatność wody do spożycia.

W 2023 r. stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych w wodzie produkowanej przez wodociąg publiczny w Gozdnie, które nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Właściciel wodociągu podjął działania naprawcze i przedstawił pozytywne wyniki badań wody, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach nie wydał decyzji administracyjnej nakazującej doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących parametrów.

Na podstawie kontroli sanitarnych oraz sprawozdań z badań próbek wody prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną oraz w ramach kontroli wewnętrznej, którą prowadziło przedsiębiorstwo wodociągowe, na wodociągu w Białkowie nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

Jakość wody w 2023 r. była monitorowana poprzez pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych zgodnie z rocznym harmonogramem, który został zatwierdzony przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻARCU
mgr inż. Dagmara Nerga

Otrzymuje:

1. Starosta Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
2. Urząd Miasta i Gminy w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
3. aa. HK

Sporządziła: A. Bożek

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi w 2023 roku

Producent wody (nazwa wodociągu)	Obszar zaopatrywania	Wielkość produkcji m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Metody uzdatniania wody	Jakość wody na dzień 31.12.2023 r.	Przekroczone parametry		Postępowanie administracyjne PPIS w Żarach	Działania naprawcze przeprowadzone przez producentów
						bakterio logiczne	fizyko chemiczne		
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko		2698	18092						
Wodociąg publiczny Lubsko Glinka Górna	Lubsko, Dłuzek, Budziechów, Chełm Żarski, Ziębikowo, Mierków, Gareja			odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	przydatna do spożycia	bakterie grupy coli	brak	Wydano decyzję administracyjną w dniu 03.08.2023 r. nr ONS.240.HK.9020.1.6.216.2023	Przeprowadzono płukanie i dezynfekcję sieci, przywrócono dobrą jakość wody
Wodociąg publiczny Białków	Białków, Chocimek, Lutoł, Małowice, Mokra, Stara Woda, Tuchola Żarska			odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	przydatna do spożycia	brak	brak	brak	nie dotyczy
Wodociąg publiczny Górzyn-Gozdno	Górzyn, Gozdno, Chocicz, Dąbrowa, Grabków, Kałek, Ostiek, Raszyn			odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	przydatna do spożycia	brak	żelazo	Nie prowadzono postępowania administracyjnego w związku z przekroczeniem parametru żelaza – zarządca przedstawił pozytywne wyniki badania wody	przywrócono dobrą jakość wody i przedstawiono pozytywne wyniki badania wody